PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-270 Deekax Talteri DIVK-270 OK



Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

• hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto

LVI 7903141 (R)

LVI 7903142 (L)

LVI 7903146 (R)

LVI 7903147 (L)

- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- DIVK-270 nopeuden-ohjaus liesikuvulta tai erilliseltä muuntajasäätimeltä
- DIVK-270 OK-mallissa nopeuden-ohjaus koneen alapaneelista
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojattuna
- koneen sisäosat polttomaalatut

Talterin lisä- ja asennusvarusteet

Kesäkenno DOK LVI 790 3017 - viilennyskäyttöön Asennuslevy DAY-125-4 LVI 790 3013 - kattoasennukseen

Ohjauskytkin DKY LVI 790 4052 n - käyntinopeuden kauko-ohjaukseen OK-koneisiin

Kattoläpivienti DLVS-125/240 LVI 780 3066 - lämpöeristetty - juuriosat eri katteille Äänenvaimennin DÄV-125-900

LVI 832 6014 - kanavaäänen vaimentamiseksi








Deekax Talteri DIVK-270




KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... Ø 125 mm
- Ulkoilma koneelle Ø 125 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin230V/ 135W
- Poistopuhallin230V/ 135W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 400W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto.... Ø 10/15 mm



Käyntijännite \/		80		100		120		135		160		180		230	
Käyntijännite V															
Puhaltimien ottotehoW		28		44		62		79		108		131		186	
Äänenpainetas	o LpA														
asen u stilaan dB(A)		20		25		29		31		36		39		45	
Poisto- (P)	Hz	Ρ	Т	Ρ	Т	Ρ	Т	Ρ	Т	Ρ	Т	Ρ	Т	Ρ	Т
ja tulo- (T)	63	29	29	35	35	39	39	40	41	45	44	45	50	53	54
kanavien	125	28	30	34	36	39	41	42	44	46	49	49	52	54	58
äänen A-	250	28	28	32	33	39	37	41	40	47	45	51	50	57	57
painotetut	500	27	24	33	31	37	35	39	38	44	42	47	47	54	55
tehotasot L _{WA}	1000	15	20	23	16	30	34	34	37	39	45	41	49	46	54
= dB(A)	2000	0	0	0	0	17	23	22	27	28	33	32	38	40	49
eri oktaavi-	4000	0	0	0	0	0	0	14	19	21	27	26	33	33	42
kaistoilla	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	18	36
Kokonaistehotas	so L _{WA}	34	35	40	40	45	45	47	48	52	53	55	57	61	63





www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 LEPPÄVIRTA Puh. 0207 912550 Fax 0207 912559

deekax@deekaxair.fi